

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 2831-CPR-F2707

1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

SyCALL R6847L

2- Usi previsti:

**Punto di allarme manuale da Interno Tipo A per sistemi
di segnalazione d'incendio per edifici.**

3- Fabbricante:

Synaps Technology S.r.l.
Via Pietraferrata 9/1
34147 Trieste
ITALIA

Tel: +39 040 9896000
Fax: +39 040 9896001
Email: info@synaps.it

4- Sistemi di VVCP:

System 1

5- Norma Armonizzata:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Organismo notificato: **Bre Global Ireland, N.B. No. 2831**



6- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Punti relativi alla norma	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Condizioni di attivazione nominali/Sensibilità e prestazioni in condizioni di incendio	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3	PASS	EN 54-11:2001 + A1:2005
Affidabilità di funzionamento	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5	PASS	
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento; Resistenza alla temperature	5.7, 5.9	PASS	
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento; Resistenza alle vibrazioni	Da 5.14 a 5.17	PASS	
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento; Resistenza all'umidità	5.10, 5.12	PASS IP42 (Applicant request)	
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento; Resistenza alla corrosione	5.11, 5.13	PASS	
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento; Stabilità elettrica	5.6, 5.18	PASS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Synaps technology Srl, Trieste -ITALY
Trieste, 01 ottobre 2020

Massimo Defendi
Managing Director

Firma:

SYNAPS TECHNOLOGY SRL
Via Pietraferrata, 9/1
34147 TRIESTE
Partita IVA: 01046470322

